

~ 30 -  
**Tablica T1.**

STAROSTWO POWIATOWE  
 w Kędzierzynie-Koźle  
 Wydział Inżynierstwa i Architektury  
 47-223 KĘDZIERZYN - KOŹLE  
 Pl. Wolności 13

	NR KATAL.		ILOŚĆ sztuk
1	FW41	Rozdzielnica polowa, unifers, IP43, 650x300x140	1
2	MB110A	Wyłącznik nadmiarowoprądowy, 6kA, B, 1-bieg., 10A	4
3	MC116A	Wyłącznik nadmiarowoprądowy, 6kA, C, 1-bieg., 16A	2
4	MC325A	Wyłącznik nadmiarowoprądowy, 6kA, C, 3-bieg., 25A	1
5	CD441J	Wyl. różnicowoprądowy 40A, 30mA, 4bieg. typ AC	2
6	SB440	Rozłącznik modułowy, 40A, 4-bieg.	1
7	SVN127	Lampka sygnalizacyjna potrójna, czerwona 230V	1
8	EPN510	Wyłącznik imp. 230V, 1Z/16A	1
9	SN216	Gniazdo 10/16A, 250V z bolcem uziemiającym	1
10	K65	Zaciski rozgałęźne, 1-bieg., 1X35	1
11	KX04F	Zacisk szeregowy fazowy 0,5-4mm <sup>2</sup>	15
12	KX04N	Zacisk szeregowy neutralny 0,5-4mm <sup>2</sup>	10
13	KX04H	Zacisk szeregowy PE 0,5-4mm <sup>2</sup>	10
14	KDN363A	Szyna fazowa, 3bieg., 10qmm, 12mod	2

KOSZTY PREFABRYKACJI:  
**WARTOŚĆ CAŁKOWITA:**

TL

-31-

LP	KATAL.	Opis	Ilość sztuk
1	FW51	Rozdzielnica polowa, univers, IP43, 800x300x140	1
2	MB116A	Wyłącznik nadmiarowoprądowy, 6kA, B, 1-bieg, 16A	6
3	MC116A	Wyłącznik nadmiarowoprądowy, 6kA, C, 1-bieg, 16A	4
4	MC316A	Wyłącznik nadmiarowoprądowy, 6kA, C, 3-bieg, 16A	2
5	CD441J	Wył. różnicowoprądowy 40A, 30mA, 4bieg. typ AC	2
6	SB440	Rozłącznik modułowy, 40A, 4-bieg.	1
7	SVN127	Lampka sygnalizacyjna potrójna, czerwona 230V AC	1
8	EPN510	Wyłącznik imp. 230V, 1Z/16A	1
9	SN216	Gniazdo 10/16A, 250V z bolcem uziemiającym	1
10	K28N	Zaciski rozgałęźne, 4-bieg., 25/4x16qmm	1
11	KX04F	Zacisk szeregowy fazowy 0,5-4mm <sup>2</sup>	16
12	KX04N	Zacisk szeregowy neutralny 0,5-4mm <sup>2</sup>	12
13	KX04H	Zacisk szeregowy PE 0,5-4mm <sup>2</sup>	12
14	KDN363A	Szyna fazowa, 3bieg., 10qmm, 12mod	2

STACJA PRACOWNIA  
 Wydział Inżynieria i Architektura  
 47-220 KĘDZIERZYN - KOZŁE  
 Pl. Wolności 13

KOSZTY PREFABRYKACJI:

WARTOŚĆ CAŁKOWITA:

T3 - 32 -

Lp	KATAL.	Opis	liczba sztuk
1	FW51	Rozdzielnica polowa, univers, IP43, 800x300x140	1
2	MB116A	Wyłącznik nadmiarowoprądowy, 6kA, B, 1-bieg., 16A	6
3	MC116A	Wyłącznik nadmiarowoprądowy, 6kA, C, 1-bieg., 16A	4
4	MC316A	Wyłącznik nadmiarowoprądowy, 6kA, C, 3-bieg., 16A	2
5	CD441J	Wył. różnicowoprądowy 40A, 30mA, 4bieg. typ AC	2
6	SB440	Rozłącznik modułowy, 40A, 4-bieg.	1
7	SVN127	Lampka sygnalizacyjna potrójna, czerwona 230V AC	1
8	EPN510	Wyłącznik imp. 230V, 1Z/16A	1
9	SN216	Gniazdo 10/16A, 250V z bolcem uziemiającym	1
10	K28N	Zaciski rozgałęźne, 4-bieg., 25/4x16qmm	1
11	KX04F	Zacisk szeregowy fazowy 0,5-4mm <sup>2</sup>	16
12	KX04N	Zacisk szeregowy neutralny 0,5-4mm <sup>2</sup>	12
13	KX04H	Zacisk szeregowy PE 0,5-4mm <sup>2</sup>	12
14	KDN363A	Szyna fazowa, 3bieg., 10qmm, 12mod	2

STAROSTWO POWIATOWE  
w Kęsterczynie - Koźlu  
Wydział Budownictwa i Architektury  
47-220 KĘSTERCZYN - KOŹLU  
Pl. Wolności 13

KOSZTY PREFABRYKACJI:

WARTOŚĆ CAŁKOWITA:

NR	KATAL.	Opis	ILOŚĆ
			sztuk
1	FW51	Rozdzielnica polowa univers. IP43 800x300x140	1
2	MB110A	Wyłącznik nadmiarowoprądowy, 6kA, B, 1- bieg. 10A	4
3	MC116A	Wyłącznik nadmiarowoprądowy, 6kA, C, 1- bieg. 16A	3
4	MC325A	Wyłącznik nadmiarowoprądowy, 6kA, C, 3- bieg. 25A	1
5	CD441J	Wyt. różnicowoprądowy 40A, 30mA, 4bieg. typ AC	2
6	SB440	Rozłącznik modułowy, 40A, 4-bieg.	1
7	SVN127	Lampka sygnalizacyjna potrójna, czerwona 230V AC	1
8	EPN510	Wyłącznik imp. 230V, 1Z/16A	1
9	SN216	Gniazdo 10/16A, 250V z bolcem uziemiającym	1
10	K65	Zaciski rozgałęźne, 1-bieg., 1X35	1
11	KX04F	Zacisk szeregowy fazowy 0,5-4mm <sup>2</sup>	16
12	KX04N	Zacisk szeregowy neutralny 0,5-4mm <sup>2</sup>	12
13	KX04H	Zacisk szeregowy PE 0,5-4mm <sup>2</sup>	12
14	KDN363A	Szyna fazowa, 3bieg., 10qmm, 12mod	2

STAROSTWO POWIATOWE  
w Kępczarzynie - Koźlu  
Wydział Budownictwa i Architektury  
42-220 KĘPCZARZYŃ - KOŹLU  
ul. Wolności 13

KOSZTY PREFABRYKACJI:  
WARTOŚĆ CAŁKOWITA: