Dane techniczne panelu fotowoltaicznego

Długość	1 675,0 mm
Szerokość	1 001,0 mm
Wysokość	33,0 mm
Masa	18,0 kg
Moc szczytowa do panelu	250,0 W
Napięcie jałowe	34,2 V
Napięcie MPP	27,8 V
Prąd zwarciowy	7,34 A
Natężenie MPP	6,68 A

Powierzchnia absorpcyjna czynna 60 x (,156 m x 0,156 m) = 1,4602 m²

RM
400V/230V 63A TN-S

RMPV
400V/230V 63A TN-S

PV

01 ZP
ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY obudowa IP55

02 ZP
ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY obudowa IP55

PV

ZP
ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY obudowa IP40

SZYNA UZIEMIAJĄCA MASZYNOWNI

SZYNA UZIEMIAJĄCA KOTŁOWNI

APARATY STERUJĄCE I SYGNALIZACYJNE NA DRZWIACH ROZDZIELNICY

przełącznik podmiotowy	M22 WRGK3–W
M22 A	
M22 K10 x2szt	
M22 LED230	

POŁOŻENIE PRZEŁĄCZNIKA
A– STEROWANIE ZDALNE POMPĄ
O– WYŁĄCZENIE POMPY
A– STEROWANIE AUTOMAT.
H– sygnalizacja pracy pompy

OPRACOWANIE:	TERMOPROJEKT WROCŁAW Sp.z o.o. 50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 67 tel./fax.: 71-341-71-01 mail.: termoprojekt.wroclaw@gmail.com
INWESTOR:	42-260 Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
ZADANIE:	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zabudowa odnawialnych źródeł energii - dwóch pomp ciepła i elektrycznej 47-260 Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4 - działki budowlane nr : 709, 716, 717, 718 - jednostka ewidencyjna : Polska Cerekiew - obręb ewidencyjny : Polska Cerekiew
STADIUM:	Projekt budowlany
BRANŻA:	Elektryczna

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. Jan Traczyk	20/03/OP	11.2016	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Wiktor Romejko	267/86/OP	11.2016	
ASYSTENT:	inż. Paweł Wawrzynowicz		11.2016	

Skala	Nazwa rysunku	Nr rysunku
-	Schemat ideowy zdrowej fotowoltaicznej RM-rozdzielnica maszynowni	PB.IE.06